



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849
Fax: (+40) 234 588757



SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL NR. 6 DIN 24.04.2015

Prezentul proiect de hotărâre a fost înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură, la Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Amendamentele pe care le veți formula vor fi depuse la camera 49, în cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA

AM/Ds.I-A-2/ex.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 2986 din 20.04.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea partiala a HCL nr. 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in Municipiul Bacau

Prin adresa nr. 1490/18.02.2015, inregistrata la Consiliul Local Bacau cu nr. 65042/23.02.2015, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. solicita, in temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata, eliminarea prevederilor contrare reglementarilor din Ordonanta nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, actualizata.

Dispozitiile pct. 10 ale art. 1 din Legea 178/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie elimina obligatia obtinerii acordului de punere in functiune a mijloacelor de masurare emis de Biroul Judetean de Metrologie Legala : "*Art. 16. - Inainte de introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare prevazute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, controlul metrologic legal se exercita in conformitate cu prevederile din instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati:*

- a) aprobare de model;*
- b) aprobare de model CEE;*
- c) verificare metrologica initiala;*
- d) verificare initiala CEE;*
- e) aviz metrologic.*

Conditiiile de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata si a mijloacelor de masurare care fac obiectul normelor de metrologie legala CEE se stabilesc prin reglementari tehnice specifice adoptate prin hotarari ale Guvernului".

Avand in vedere cele mentionate, va rog doamnelor si domnilor consilieri sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind abrogarea partiala a HCL nr. 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului
pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in Municipiul Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Avand in vedere:

- Adresa S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A nr.1490/ 18.02.2015, înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65042/ 23.02.2015;
- Referatul nr. 2985/ 20.04.2015 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Viceprimarului nr. 2986/ 20.04.2015;
- Raportul compartimentelor de resort nr. 2987/20.04.2015;
- HCL nr. nr. 166 din 29.11.2000 – privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in Municipiul Bacau;
- Prevederile art. 64 (1) si (5) si art. 81 (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata;
- Prevederile pct. 10 ale art. 1 din Legea 178/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;

In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. „d” și (6) lit „a” pct.14 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicata și actualizată.

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă abrogarea partiala a HCL nr. 166 din 29.11.2000, in sensul eliminarii punctului 1.7 din Regulamentul pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in Municipiul Bacau.

Art. 2. Celelalte articole ale Regulamentului mentionat la art.1 sunt si raman valabile.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, Biroului Judetean de Metrologie Legala Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

**VICEPRIMAR,
Vasile FESCARA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL JURIDIC ȘI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apă caldă și apă rece în municipiul Bacău

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- **Prevederilor art. 64(1) și (5) și art.81(2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care precizează:**

Art. 64(1) Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de același nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parțială.

(5) Abrogările parțiale sunt asimilate modificărilor de acte normative, actul normativ abrogat parțial rămânând în vigoare prin dispozițiile sale neabrogate.

Art.81(2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene, precum și cele cuprinse în ordinele prefectilor sau în dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

- **Dispozițiilor pct.10 ale art. 1 din Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, care precizează:**

10. La punctul 7, articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Înainte de introducerea pe piața și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepția aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instrucțiunile de metrologie legală, prin următoarele modalități:

- a) aprobare de model;
- b) aprobare de model CEE;
- c) verificare metrologică inițială;
- d) verificare inițială CEE;
- e) aviz metrologic.

Condițiile de introducere pe piața și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată și a mijloacelor de măsurare care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului."

- **Dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. "d" și alin. (6) lit. „a” pc.14 din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, care precizează:**

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:


pct.14- serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz,

- și-l avizăm favorabil

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU
GAVRILESCU CORNELIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATOR PUBLIC
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
Nr. 2987 din 20.04.2015

RAPORT

**al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
avizarea proiectului de hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 166 din 29.11.2000
privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apă caldă și apă rece
în Municipiul Bacău**

Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale, consideram oportun proiectul de
hotărâre și-l avizăm favorabil.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Leonard PĂDUREANU



UNITATEA MUNICIPALĂ
PENTRU MONITORIZARE
Isabela PINTILIE



REFERAT

Prin adresa nr. 1490/18.02.2015, inregistrata la Consiliul Local Bacau cu nr. 65042/23.02.2015, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. solicita, in temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata, eliminarea prevederilor contrare reglementarilor din Ordonanta nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, actualizata.

Dispozitiile pct. 10 ale art. 1 din Legea 178/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie elimina obligatia obtinerii acordului de punere in functiune a mijloacelor de masurare emis de Biroul Judetean de Metrologie Legala: "*Art. 16. - Inainte de introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare prevazute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, controlul metrologic legal se exercita in conformitate cu prevederile din instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati:*

- a) aprobare de model;*
- b) aprobare de model CEE;*
- c) verificare metrologica initiala;*
- d) verificare initiala CEE;*
- e) aviz metrologic.*

Conditiiile de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata si a mijloacelor de masurare care fac obiectul normelor de metrologie legala CEE se stabilesc prin reglementari tehnice specifice adoptate prin hotarari ale Guvernului".

Față de cele menționate, considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre pentru abrogarea partiala a Hotărârii Consiliului Local nr. 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in Municipiul Bacau, in sensul eliminarii punctului 1.7 din Anexa .

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela PINTILIE

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau

CUI:RO 27429315

J04/789/2010

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

NR. 1490/1802-
2015

Tel:0334-401.796

Fax:0234-55.11.75

www.apabacau.ro

email: rage_juridic@yahoo.com

Cont: RO66RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



CONSILIUL LOCAL
BACĂU

CATRE,
Municipiul Bacau, reprezentata prin Consiliul Local Nr. 65042
Strada Mărășești, nr.6, Bacău 2015

UMM

Revenire la adresa nr. 10161/08.12.2014 privind modificarea H.C.L nr. 166/2000. privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicata

Subscrisa **Compania Regionala de Apa Bacau S.A.** , cu sediul in Bacau, str. Narciselor nr.14, prin reprezentantul sau legal: ing. Găină Răzvan Grigore – director general , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 04 / 789 / 2010 , avand codul de inregistrare fiscala RO 27429315, revenim la adresa nr. 10161/08.12.2014, ce v-a fost comunicata prin posta cu comunicare de primire in data de 15.12.2014, prin care va aducem la cunostinta urmatoarele :

- prin modificarile legislative a O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, pentru exercitarea controlului metrologic legal asupra mijloacelor de masurare destinate sa realizeze masurarile din domeniile de interes public nu mai este prevazuta obligatia obtinerii acordului de punere in functiune a acestor mijloace.

- in aceste sens, dispozitiile art. 16 din O.G. nr. 20/1999 cu modificările și completările aduse de Legea nr. 178 / 2003; Rectificarea nr. 178 / 2003; Legea nr. 98 / 2004; Ordonanta nr. 25 / 2007; Legea nr. 166 / 2007; Ordonanta nr. 23 / 2010 prevad: *“Pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare prevazute la art. 15 alin. 1, cu exceptia celor din domeniile prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, controlul metrologic legal se exercita in conformitate cu prevederile din instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati:*

- a) *aprobare de model;*
- b) *aprobare de model CEE;*
- c) *verificare metrologica initiala;*
- d) *verificare initiala CEE;*
- e) *aviz metrologic.*

_____“.

Y

- dispozițiile pct. 10 art. I din Legea 178/2003 au modificat art. 16 a O.G. nr. 20/1992, fiind eliminată condiția obținerii acordului de punere în funcțiune.

- intrucât H.C.L. nr. 166/2000 conține prevederi contrare dispozițiilor unui act normativ de nivel superior (O.G. nr. 20/1992 republicată), aveți **obligatia abrogării dispozițiilor H.C.L. nr. 166/2010, contrare reglementărilor din O.G. nr. 20/1992.**

- sigilarea contoarelor este dată de către producător din momentul solicitării acordării Certificatelor Aprobare de Model din partea BRML București, activitatea de sigilarea fiind efectuată de către personalul autorizat metrologic. Precizăm faptul că societatea noastră este autorizată metrologic de către BJML Bacău pentru desfășurarea acestei activități de montare a contoarelor, astfel încât nu mai este necesară prestarea acestui serviciu de o terță persoană, respectiv BJML, astfel cum dispun prevederile art. 1.6 din H.C.L. nr. 166/2010.

Având în vedere aspectele sus menționate, solicităm în temeiul prevederilor art. 64 alin. 1 și 4 și art. 81 alin. 2 din *Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată*, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept, sa procedati la abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului local nr. 166/29.11.2000 privind Regulamentul pentru contorizarea consumurilor de apă rece și caldă în mun. Bacău, în sensul eliminării art. 1.7 din această hotărâre, respectiv a condiției privind obținerea acordului de punere în funcțiune a contoarelor de apă rece și caldă, emis de Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău.

Precizăm faptul că, în situația soluționării nefavorabile a prezentei cereri ne vom adresa instanțelor judecătorești competente, în vederea anulării acestei Hotărâri.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Găină Răzvan Grigore



Director Comercial,
Butuc Iulia

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jr. Luca Monica Elena



Intocmit
Cons. Jr. Stanciu Anca Elena

Cod : PS-08-Ed1-RO-F1

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI BACAU

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apă caldă și apă rece în Municipiul Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU.

Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr.11/1994, cu modificările ulterioare;
- Instrucțiunile de metrologie legală: 1-97 Transmiterea unităților de măsură; 2-97 Aprobarea de model; 3-97 Autorizații și devize metrologice;
- Referatul nr.39205 din 21.11.2000, întocmit de dl.ing. C-tin-Dragoș Crăciun, Director al Direcției Domeniului public și privat;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre a Primarului Municipiului Bacău.


În temeiul dispozițiilor art.28 din Legea nr.69/1991, privind administrația publică locală, ulterior modificată și completată,

H O T A R A S T E

ARTICOL UNIC- Se aprobă Regulamentul pentru contorizarea consumurilor de apă caldă și apă rece în Municipiul Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SUTU NECULAI

NR. 166
DIN 29.XI.2000
EB/VZ
ex.1.ds.6




CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
JZ. DUMITRU POPA

REGULAMENT
pentru contorizarea consumurilor de apă caldă și apă rece în
municipiul Bacău

1. DISPOZITII GENERALE

- 1.1 Prezentul REGULAMENT stabilește metodologia de montare a contoarelor de apă rece și a contoarelor de apă caldă pentru clădirile racordate la sistemele centralizate de distribuție a apei reci și a apei calde menajere în vederea economisirii acestor resurse și facturării lor corecte.
- 1.2 Asociațiile de proprietari/locatari vor avea în vedere, la calculul consumurilor de apă rece și apă caldă menajeră, rezultatele măsurărilor efectuate de contoarele montate în apartamente numai în cazul în care acestea sunt montate cu respectarea condițiilor prezentului REGULAMENT.
- 1.3 Citirea indicațiilor contoarelor montate în apartamente care fac parte dintr-o asociație de locatari/prorietari, se face de către personal împuternicit al asociației respective sau consumator, la intervale de timp și date stabilite de comun acord.
- 1.4 Citirea contoarelor pentru apa rece și apa caldă montate de furnizor, cu contract de alimentare, se face de către personalul furnizorului cu participarea personalului împuternicit al asociației de proprietari/locatari.
- 1.5 Sigilarea flanșelor de poziționare în cazul contoarelor montate în apartamente ce fac parte dintr-o asociație de proprietari/locatari se efectuează de către personalul montatorului care întocmește procesul-verbal de sigilare, cu sigilii repartizate de către Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău.
- 1.6 Sigilarea flanșelor de poziționare ale contoarelor de apă rece și apă caldă montate de către furnizor cu contract de alimentare se efectuează de către personalul Biroului Județean de Metrologie care întocmește procesul verbal de sigilare.



- 1.7 In baza proceselor-verbale de sigilare, Biroul Județean de Metrologie Legală emite acordul de punere în funcțiune.
- 1.8 Toți agenții economici și persoanele private care intenționează să monteze contoare de apă caldă și contoare de apă rece trebuie să fie atestați de către Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău.
- 1.9 Ruperea sigiliilor flanșelor de poziționare pentru înlăturarea defecțiunilor apărute sau pentru verificarea periodică a apometrelor se face pe bază de proces-verbal încheiat între furnizorul ou contract de alimentare și consumator sau asociația de locatari/prorietari, iar în cazul consumatorilor se fac parte dintr-o asociație de proprietari/locatari între consumator și asociația respectivă. Remontarea contoarelor se efectuează respectând aceleași condiții ca la montarea inițială.
- 1.10 Repararea contoarelor de apă rece și a contoarelor de apă caldă se efectuează numai de agenți economici autorizați de Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău.
- 1.11 Reclamațiile privind buna funcționare a contoarelor și expertizele vor fi soluționate de către furnizor împreună cu Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău în baza solicitărilor scrise, ale asociațiilor de proprietari/locatari.
- 1.12 Cheltuielile efectuate pentru sigilarea flanșelor de poziționare ale contoarelor de apă rece și contoarelor de apă caldă și emiterea acordului de punere în funcțiune de către personalul Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău vor fi în concordanță cu tariful unei ore de asistență tehnică în Lista de Tarife aprobată prin ordin al ministrului industriei și comerțului, ou indexările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 494/9 lo 2000. In cazul contoarelor montate în apartamente, sigilarea acestora fiind făcută de montatorii atestați, cheltuielile pentru emiterea acordului de punere în funcțiune vor fi la nivelul de 1/2 din tariful unei ore de asistență tehnică. Cheltuielile respective vor fi suportate de agentul economic care montează aceste contoare, sune ce vor fi recuperate în totalitate de la beneficiar.




2. OBLIGATII

2.1 Proprietarul/locatarul (consumatorul) care face parte dintr-o asociație de proprietari/locatari trebuie:

- să permită personalului împuternicit de către asociația de proprietari/locatari, din care face parte, accesul în locurile în care sunt montate contoarele pentru efectuarea citirilor și controlul legalității acestora;
- să permită personalului împuternicit al Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău accesul în locurile în care sunt montate contoarele pentru controlul bunei funcționări și legalității acestora;
- să prezinte contoarele la verificarea metrologică înainte de expirarea buletinelor de verificare respective;
- să nu intervină la instalații în scopul falsificării rezultatelor măsurătorii;
- să protejeze sigiliile aplicate pe contoare și flanșele de poziționare ale acestora;
- să facă cunoscut imediat, asociației de proprietari/locatari de care aparține, orice defecțiune apărută în instalațiile de măsurare cu contoare pentru apa rece și apa caldă;
- să efectueze citirea contoarelor și să transmită asociației dacă aceasta este de acord.

2.2 Proprietarul/locatarul (abonatul particular) care are contract de alimentare cu apă rece și/sau apă caldă direct cu furnizorul trebuie:

- să permită personalului furnizorului, accesul în locurile în care sunt montate contoarele de apă rece și contoarele de apă caldă pentru efectuarea citirilor și controlul legalității acestora;
- să permită personalului împuternicit al Biroului Județean Legală Bacău accesul în locurile în care sunt montate contoarele pentru controlul bunei funcționări și legalității acestora;
- să prezinte contoarele la verificarea metrologică înainte de expirarea buletinelor de verificare respective;
- să nu intervină în instalații în scopul falsificării rezultatelor măsurătorii;
- să protejeze sigiliile aplicate pe contoarele și flanșele de poziționare ale acestora;



[Handwritten signature]

11/11

CONSILIUL LOCAL

- să facă cunoscut imediat furnizorului orice defecțiune apărută în instalațiile de măsurare cu contoare pentru apă rece și apă caldă;

2.3 Furnizorul de apă rece și/sau caldă, pe bază de contract, trebuie:


- să efectueze citirile contoarelor, cu excepția celor montate în apartamente și pe baza rezultatelor să determine consumurile și costurile aferente;
- să verifice contoarele care sunt proprietatea lui înainte de expirarea buletinelor de verificare respective;
- să nu ia în considerare indicațiile contoarelor dacă acestea au maroa metrologică expirată, sunt defecte sau au sigilii rupte;
- să permită personalului împuternicit al Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău accesul în locurile unde sunt montate contoarele proprietate proprie pentru controlul bunei funcționări și legalității acestora.

2.4 Asociația de proprietari/locatari trebuie:

- să efectueze citirea contoarelor din apartamente și calculează costurile aferente funcției de consumurile înregistrate de acestea;
- să nu ia în considerare indicațiile contoarelor defecte, cu sigilii rupte sau cu buletin de verificare expirat.

2.5 Montatorul trebuie:

- să fie identificabil;
- să fie atestat de către Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău pentru activitatea de montare a contoarelor de apă rece și a contoarelor de apă caldă;
- să execute montajul în conformitate cu documentația tehnică specifică fiecărui tip de contor;
- să sigileze flanșele de poziționare în cazul contoarelor montate în apartamente ce fac parte dintr-o asociație de proprietari/locatari;
- să predea periodic procesele-verbale de sigilare;
- să nu monteze contoare fără aprobare de model;
- să solicite Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău acordul de punere în funcțiune pentru contoare montate, sigilate și cu procesele verbale de sigilare predate;
- să achite Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău costul acordului de punere în funcțiune a contoarelor.



3. EMITEREA ACORDULUI DE PUNERE IN FUNCTIUNE A CONTOARELOR DE APA RECE SI APA CALDA

- Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău, în baza proceselor-verbale de sigilare emite acordul de punere în funcțiune.
- Biroul Județean de Metrologie Legală Bacău, prin specialiștii săi va controla, prin sondaj, corectitudinea montajelor efectuate acolo unde montatorul a efectuat sigilarea flanșelor de poziționarea contoarelor.

4. SANCTIUNI

Dacă la controalele efectuate de specialiștii Biroului Județean de Metrologie Legală Bacău vor fi găsite contoare de apă utilizate fără marca metrologică de model, fără marca de verificare, cu marca de verificare expirată, fără buletin de verificare sau cu buletin de verificare expirat, se vor aplica sancțiuni contravenționale deținătorilor, în conformitate cu O.G. nr. 26/1992, modificată și aprobată de Legea nr. 11/1994 cu modificările și completările ulterioare. În caz de rupere a sigiliilor, se vor sesiza organele de urmărire penală.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NECULAI SUTU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
DUMITRU POPA

8